

Service de secours de :

Le 1^{er} août 2011, le marché suivant a été attribué :

Cahier des charges n° II/MAT/A26-267-10

Validité du marché jusqu'au 01-08-2016

TUYAUX DE REFOULEMENT Ø 45 MM PLIES EN ECHEVAUX

FOURNISSEUR : FIRE TECHNICS NV/SA
Solvaylaan, 6
8400 Oostende
T21: 059-34.03.40
Fax: 059-34.03.41
www.firetechnics.be

PRIX UNITAIRE HORS TVA:

Pour des commandes de 1 à 400 tuyaux:	210,00 €
Pour des commandes de 401 tuyaux et plus:	203,00 €

Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix. **Pour les commandes du 5/05/2016 au 1/08/2016 il y a, suite à une révision de prix, une augmentation du prix unitaire de 15,30 € Htva**

DESCRIPTION GENERALE:

Tuyaux dotés de demi-raccords aux deux extrémités.

a) TUYAUX:

Paroi intérieure : 3 couches – tissu polyester avec, aux deux extrémités, du caoutchouc synthétique extrudé

Paroi extérieure : Tissu polyester 100 %

Longueur: 20 m

Poids: +/- 0,5 kg/m



Couleur de la paroi extérieure : jaune/blanc et vert/blanc pour les services d'incendie et bleu/blanc pour la protection civile (voir photo).

Marquage du tuyau aux deux extrémités clairement lisible et indélébile :

- Nom du fabricant ou de sa marque commerciale
- Dénomination commerciale du tuyau
- Diamètre
- Pression de service
- Année et trimestre de fabrication
- Identification du lot de production
- Nom du service de secours auquel est destiné le tuyau

b) DEMI-RACCORDS:

Les demi-raccords de type DSP avec verrou sont un alliage d'aluminium à haute résistance mécanique de la qualité EN AC-ALSi7Mg0,6-KT6.

Fixation des demi-raccords aux tuyaux par ligatures en fil d'acier inoxydable de 1,5 mm de diamètre, 1 x 10 enroulements et manchette de protection.

Marquage des demi-raccords : logo indélébile du fabricant.

GARANTIE:

Garantie de 5 ans sur les défauts de fabrication.

A PRECISER LORS DE LA COMMANDE:

La couleur désirée.

Le nom précis du service de secours à mettre sur les tuyaux comme marquage d'identification.

ADMINISTRATION:

Fait à :

Signature :

Date :

Nom :

Fonction :

La fiche technique doit être dûment complétée et signée pour accord. Elle doit être annexée au bon de commande (ou à la décision du conseil communal) ou à la réponse à notre lettre de promesse.